

## COMUNE DI ARBA

### REGOLAMENTO PER L'USO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DELLA ROGGIA INTUBATA A PRESSIONE - TESTO AGGIORNATO CON DELIBERA N. 33 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14.12.2021.

#### **CAPO I GESTIONE DELL'IMPIANTO**

##### **ART. 1 - Servizio**

Il servizio di distribuzione dell'acqua della roggia comunale a pressione è assunta in diretta dall'Amministrazione del Comune di Arba.

#### **CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

##### **ART. 2 - Uso dell'acqua**

L'acqua, di norma, è utilizzata per uso di irrigazione dei giardini e degli orti di pertinenza delle abitazioni facenti parte del centro urbano nei limiti delle condotte e di pressione consentite.

##### **ART. 3 - Concessione dell'acqua**

La fornitura dell'acqua è concessa gratuitamente ai proprietari e inquilini degli stabili situati lungo le condutture di distribuzione.

##### **ART. 4 - Fornitura dell'acqua**

L'acqua verrà distribuita normalmente senza interruzioni. L'Amministrazione Comunale però si riserva la facoltà di regolare la pressione nel limite del possibile e di interrompere l'erogazione per ragioni tecniche o di servizio.

##### **ART. 5 – Modalità e orario di collegamento alla presa da parte degli utenti**

L'acqua viene somministrata esclusivamente con presa ad innesto da 3/4 di pollice regolato da un orario massimo di adacquamento di ore 3 (continue) per utente.

##### **ART. 6 - Deficienza della fornitura**

Il Comune non assume responsabilità alcuna verso gli utenti per eventuali interruzioni di deflusso o per variazioni di pressione di carattere transitorio o dipendenti da cause di forza maggiore o da rotture o guasti. Esso s'impegna di provvedere a ripristinare il normale servizio nel più breve tempo possibile.

##### **ART. 7 - Sospensione dell'erogazione**

Al Comune è inoltre riservato il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione per lavori o riparazioni o di ridurre la pressione per motivi di pubblico interesse, senza diritto per gli utenti di alcun indennizzo. In caso di interruzioni prevedibili, il Comune provvederà ad avvertire gli utenti con un pubblico avviso.

##### **ART. 8 - Interruzione del servizio**

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di interrompere il servizio chiudendo la presa agli utenti, per causa di incendio, di danno temuto, per l'incolumità pubblica e per la manutenzione ordinaria dell'impianto.

#### **C A P O III PRESA D'ACQUA**

##### **ART. 9 - Presa**

La presa d'acqua del pozzetto è comune per tutti gli utenti ubicati nelle immediate vicinanze alla medesima.

#### **ART. 10 - Opere di presa**

Le opere di derivazione fino al pozzetto di presa compreso sono considerate prese.

Non sono comprese nelle opere di presa il canotto a baionetta e il tubo di gomma flessibile di adduzione acqua agli utenti, nonché i coni di segnalazione stradale di cui al successivo Art. 18.

#### **ART. 11 – Ubicazione dei pozzetti di presa**

Nessun pozzetto di presa può essere installato all'interno della proprietà privata, ma al confine della stessa su suolo pubblico.

#### **ART. 12 – Realizzazione dei pozzetti di presa**

Il Comune realizza un numero di pozzetti di presa adeguato alle esigenze degli utenti in concomitanza dei lavori di messa in posa della conduttura idrica principale.

Qualora, in un tempo successivo per motivi diversi, alcuni utenti ritenessero necessarie nuove prese, queste verranno realizzate dagli stessi a loro spese previa autorizzazione dell'autorità Comunale, rispettando le disposizioni impartite di volta in volta dall'Ufficio tecnico comunale per quanto riguarda i nuovi collegamenti alla rete di adduzione, e secondo lo schema prestabilito (Allegato A) per quanto riguarda il pozzetto di presa.

#### **ART. 13 – Proprietà della rete e delle opere di presa**

Tutta la rete su suolo pubblico e tutte le prese, comunque realizzate, sono/rimangono di proprietà esclusiva del Comune.

#### **ART. 14 - Diametro della presa**

La presa verrà eseguita in conformità all'art. 5, fatti salvi casi eccezionali che il Comune si riserva di autorizzare.

#### **ART. 15 - Derivazioni multiple**

Il Comune si riserva la facoltà di decidere in merito alla esecuzione di una sola presa o più sotto l'unico pozzetto di derivazione, indipendentemente dal numero degli utenti che ad esso saranno allacciati.

#### **ART. 16 - Modifica della presa**

Il Comune ha facoltà di poter compiere in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione di presa. Nel caso però in cui dovesse interrompere momentaneamente il servizio, ne darà regolare avviso agli utenti interessati.

#### **ART. 17 - Manutenzione delle opere di presa**

Il Comune eseguirà con gli oneri a suo carico, tutte le opere necessarie per la regolare manutenzione di tutto quanto è di sua proprietà e comunque fino al pozzetto di presa sito lungo le strade comunali.

#### **ART. 18 - Responsabilità della presa al pozzetto**

L'utente è responsabile, in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc. L'utente dovrà avere le precauzioni necessarie affinché nell'eventualità di rotture di qualsiasi parte della presa, non abbiano a verificarsi danni per allagamento o altro, danni che, anche se causati da terzi non potranno essere addebitati al Comune.

Inoltre il collegamento alla presa da parte degli utenti dovrà essere effettuato esclusivamente con tubo flessibile in gomma e, ai fini della sicurezza stradale, opportunamente segnalato con l'apposizione appresso di un numero adeguato di coni stradali a fasce bianche e rosse (Allegato B).

#### **ART. 19 - Allacciamenti vietati**

E' assolutamente vietato inserire pompe che aspirino direttamente dalla presa, ma eventualmente da

serbatoi di accumulo alimentati dalla presa.

E' vietato il pescaggio dalle prese lungo tutta la roggia a pressione ad autobotti o cisterne adibite al diserbo o al trattamento fitosanitario delle colture agricole.

Inoltre, presso la presa appositamente predisposta al termine di Via Umberto I, è vietata la miscelatura di diserbanti, nonché il lavaggio e la pulizia di macchine o attrezzi agricoli.

#### **CAPO IV° SORVEGLIANZA**

##### **ART. 20 - Sorveglianza**

Attraverso proprio personale, il Comune eserciterà la Vigilanza al fine di assicurare una corretta distribuzione dell'acqua nelle varie condotte a pressione facenti parte della rete di distribuzione.

##### **ART. 21 - Visita d'ispezione**

Il Comune avrà sempre diritto di ispezionare a mezzo di propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nelle pertinenze degli stabili.

##### **ART. 22 - Irregolarità nell'impianto di utilizzazione**

Qualora, durante le visite di ispezione, gli incaricati dall'Amministrazione comunale riscontrassero delle irregolarità, in qualunque parte dell'impianto, o infrazioni al presente regolamento o in genere opere non autorizzate, provvederanno ad avvisare l'autorità comunale che per iscritto ordinerà all'utente di eliminare la irregolarità o di sanare l'inadempienza riscontrata entro un tempo di 30 giorni, trascorso invano tale termine l'Amministrazione comunale avrà facoltà di sanzionare il responsabile dell'irregolarità e procedere all'inibizione della presa medesima con relativo addebito ai trasgressori delle spese sostenute.

#### **CAPO V° DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ART. 23 - Accettazione del Regolamento**

Chiunque vorrà avvalersi dell'uso dell'acqua della roggia comunale a pressione dovrà attenersi, in quanto obbligatorio, alle disposizioni del presente regolamento.

##### **ART. 24 - Sanzioni**


Ai sensi dell'articolo 7 della LR 12.02.2003 n. 4, per le violazioni del presente regolamento, inerenti le modalità di esercizio e le condizioni della derivazione d'acqua, l'Amministrazione comunale applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. Per i trasgressori inoltre ricorre l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, pena il subentro nell'intervento dell'Amministrazione comunale con relativo addebito delle spese a carico dei trasgressori.

##### **ART. 25 - Norma transitoria - Entrata in vigore**

Le presenti modifiche apportate al regolamento entrano in vigore dopo 120 giorni dalla data della loro approvazione in consiglio comunale.

## ALLEGATO A

### Schema pozzetto di presa roggia a pressione



#### LEGENDA

- 1 Pozzetto c.a.p. 50x50cm interno
- 2 Prolunga pozzetto c.a.p. 50x50 cm interno h 200
- 3 Chiusino in c.a. h 12 cm
- 4 Chiusino con riquadro in acciaio zincato a caldo 25x25 cm con asola per uscita tubo gomma
- 5 Foro di drenaggio acqua
- 6 Tubo polietilene PN 16 D 63
- 7 Raccordo filettato M PN 16 per tubo polietilene D 63
- 8 Valvola a sfera per acqua FF DN 50
- 9 Gomito ridotto MM 2"/1" in ghisa zincato
- 10 Manicotti zincati 1"
- 11 Tubo acciaio zincato 1"
- 12 Riduzione zincata MF 1" / 3/4"
- 13 Idrantino rapido 3/4" con valvola per l'apertura e chiusura automatica
- 14 Attacco rapido per idrantino 3/4" (acquisto a carico dell'utente)
- 15 Tubo gomma flessibile per adduzione acqua (acquisto a carico dell'utente)
- 16 Fascetta fissaggio tubo flessibile (acquisto a carico dell'utente)

## Allegato B



### Cono per segnalazione stradale in gomma

H minima cm 34

Adatto ad essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, per deviazioni ed incanalamenti temporanei, ecc..